

THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty

Bệnh viện Đa khoa Tân Bình xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác với Quý Công ty.

Bệnh viện Đa khoa Tân Bình đang có nhu cầu Bảo trì hệ thống xử lý nước thải tại Cơ sở 2 năm 2026.

Kính mời Quý công ty có năng lực kinh nghiệm cung ứng dịch vụ theo yêu cầu, quan tâm cung cấp báo giá làm cơ sở cho công tác xây dựng giá gói thầu Cung ứng dịch vụ bảo trì hệ thống xử lý nước thải tại Cơ sở 2 năm 2026.

1. Danh mục mời báo giá:

- Theo mẫu Phụ lục đính kèm Thông báo.

2. Hồ sơ báo giá:

- Đầy đủ các cột mục theo Phụ lục báo giá đính kèm Thông báo.
- Giá trong báo giá là giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí có liên quan.
- Hiệu lực báo giá: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày hết hạn nhận báo giá.
- Bản chính Bảng báo giá phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp.

3. Thời gian nộp báo giá, hình thức gửi báo giá và nơi tiếp nhận hồ sơ báo giá:

3.1. Thời hạn nộp báo giá:

- Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 18/8/2026.

3.2. Hình thức gửi báo giá:

- Bản giấy Hồ sơ báo giá gửi về nơi tiếp nhận hồ sơ báo giá theo Thông báo.
- Gửi file và bản scan báo giá có đóng dấu qua email.

3.3. Nơi tiếp nhận hồ sơ báo giá:

- Phòng Tổ chức-Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa Tân Bình, số 605 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại liên hệ: 38.119551; Di động: 0902.492.071 (CV. Huỳnh Thị Thanh Nga).

- Email: huynhthanhnga83@gmail.com

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website BV;
- TMS;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



Bs. CKII. Võ Văn Hùng

Tên công ty:
Địa chỉ:
MST:
SDT:

DANH MỤC HÀNG HÓA BÁO GIÁ

Gói thầu: Cung ứng dịch vụ bảo trì hệ thống xử lý nước thải tại Cơ sở 2 năm 2026

DANH MỤC BỆNH VIỆN YÊU CẦU					DANH MỤC BÁO GIÁ CỦA CÔNG TY						
Stt	Danh mục dịch vụ	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Danh mục dịch vụ	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (ĐVT: đồng)	Thành tiền (ĐVT: đồng)	Ghi chú
A	B	D	E	F	1	2	3	4	5	6=4x5	7
1	Cung ứng dịch vụ bảo trì hệ thống xử lý nước thải tại Cơ sở 2 năm 2026	Theo Bảng Mô tả chi tiết và Yêu cầu kỹ thuật đính kèm Thông báo Mời quan tâm báo giá số 94/TB-BVĐKTB ngày 07/8/2026 của Bệnh viện Đa khoa Tân Bình	Gói	1							
					TỔNG CỘNG THÀNH TIỀN (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí có liên quan)						
					-						

- Hiệu lực của báo giá: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày 18/8/2026
- Giá ở cột 5 là giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí có liên quan.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Ngày tháng năm 2026

Đại diện Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT YÊU CẦU VỀ DỊCH VỤ

Danh mục mua sắm: Bảo trì hệ thống xử lý nước thải tại Cơ sở 2 năm 2026

(Đính kèm Thông báo mời quan tâm báo giá số 94/TB-BVĐKTB ngày 07/8/2026 của Bệnh viện Đa khoa Tân Bình)

*** Đặc tính, công nghệ, công suất của hệ thống xử lý nước thải:**

+ Hệ thống xử lý nước thải y tế công suất 4m³/ ngày đêm bằng công nghệ hợp khối AAO của Nhật Bản

+ Năm đưa hệ thống xử lý nước thải vào hoạt động: 08/2013

*** Mô tả chi tiết nội dung công việc bảo trì và yêu cầu về kết quả đầu ra:**

I. Nội dung công việc bảo trì:

Bảo trì định kỳ 01 tháng/lần, bao gồm:

1. Hợp khối (Tank)

Vệ sinh khu vực tank.

Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng bơm nước thải đầu ra.

Kiểm tra độ an toàn về điện.

Hiệu chỉnh các thông số sục khí.

Hiệu chỉnh các thông số hồi lưu.

2. Máy thổi khí

Kiểm tra vệ sinh bầu lọc khí.

Kiểm tra và bảo dưỡng các vị trí đầu nối đường ống, van điện tử, van cửa, van một chiều.

Hiệu chỉnh lại áp suất khí.

Kiểm tra an toàn về điện.


Các phát sinh khác nếu có đưa vào đề xuất.

3. Tủ điều khiển

Kiểm tra các CB, bảo dưỡng các tiếp điểm nếu CB đóng ngắt không tốt.

Kiểm tra, hiệu chỉnh dòng điện điều khiển nếu thấy điều khiển không đúng với dòng điện định mức.

Kiểm tra, vệ sinh các tiếp điểm của Aptomat.



Hiệu chỉnh lại các thiết bị nếu thấy các điều chỉnh trước đó không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị hiện trạng cho phép ban đầu.

Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng các vị trí đầu nối dây điện.

Kiểm tra độ tiếp địa của dây dẫn và các thiết bị.

Vận hành chạy kiểm tra của từng thiết bị.

Vận hành chạy tự động toàn hệ thống.

4. Hệ thống thu gom:

Kiểm tra, vệ sinh đường ống.

Đo và kiểm tra lưu lượng thực tế của nước thải đầu vào

5. Hố ga đầu ra:

Kiểm tra, vệ sinh hố ga.

Kiểm tra, vệ sinh đường ống dẫn nước thải đầu ra.

6. Bỏ hóa chất Cloramin B:

Cung cấp, bỏ hóa chất khử trùng Cloramin B định kỳ.

Hóa chất TRICHLOROISOCYANURIC ACID TCCA 90 CHLORINE (CLORIN VIÊN NÉN 200gr/Viên) bỏ định kỳ bình quân $3-5\text{gr/m}^3$ nước thải (tương đương khoảng **0.6kg/lần**) sau xử lý để khử khuẩn tiêu diệt các vi khuẩn có hại như Coliforms; Salmonella; Shigella; Vibrio cholerae ...

II. Yêu cầu kết quả đầu ra:

Mức độ xử lý đáp ứng các yêu cầu tại Cột B của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế QCVN 28:2010/BTNMT trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng bảo trì.